



1. Общие сведения

Ответственное лицо, наименование компании	
Наименование объекта	
Ветровой район эксплуатации *	
Климатический район эксплуатации (min температура самых холодных суток обеспеченностью 0,98) **	
Район сейсмоактивности ***	
Дополнительная информация	

* Указывается в соответствии с СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85) Нагрузки и воздействия

** Указывается в соответствии с СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99) Строительная климатология

*** Указывается в соответствии с СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81) Строительство в сейсмических районах


2. Основные характеристики конструкции

Количество запрашиваемых мачт, шт.				
Высота ствола мачты, м.				
Высота молниеотвода, м. (по умолчанию – 1,5 метра над верхней точкой устанавливаемого оборудования)				
Вид покрытия металлоконструкций	Горячее цинкование (ГОСТ 9.307-2021)			да нет
	Комбинированное покрытие (горячий цинк + лакокрасочное покрытие)			да нет
	Дневная маркировка (красная и белый цвет), согласно требованиям Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 №119			да нет
Отклонение в верхней точке ствола под воздействием нагрузок	1/100	1/75		нет
Площадка обслуживания (стационарная корона)	Стадионного типа	Круглая (1,8/2,0/2,4)	Квадратная (прямоугольная)	Стационарная корона
Промежуточная площадка обслуживания, высота установки, м.				
Расстояние между площадками отдыха		8-10 метров (стандартно)		6 метров (Нефтегазовый сектор)


3. Приборы освещения и электрооборудование

3.1. Расположение приборов освещения*


Симметричное



Несимметричное



Несимметричное



* При несимметричном расположении приборов освещения необходимо приложить схему нацеливания прожекторов

3.2. Характеристики приборов освещения

Подбор светильников по требованиям заказчика	да	нет
--	----	-----



Производитель (наименование)	
Количество приборов освещения, шт. (Верхний ярус)	
Габариты (В x Ш x Г)	
Мощность, Вт.	
Вес, кг	
Количество приборов освещения, шт. (Нижний ярус)	
Габариты (В x Ш x Г)	
Мощность, Вт.	
Вес, кг	

3.3. Характеристики блоков ПРА

Наличие блоков ПРА, В x Ш x Г, вес, марка	
---	--

3.4. Электрооборудование

Комплектация электротехническими изделиями *		да	нет
Количество режимов освещения (день/ночь – 2 режима, но не более 3)	1	2	3
Входящее напряжение		220 В	380 В
Распределительная коробка		да	нет
Кабель от распределительной коробки до ОП		да	нет
Фотодатчик		да	нет
Количество и тип заградительных огней ЗОМ	нет	шт. (одинарный)	шт. (двойной)
Точки для присоединения к внешнему контуру заземления в нижней части ствола**		да (количество точек)	нет

* По умолчанию мачты с мобильной короной поставляются в комплекте с электрооборудованием для ввода одного кабеля питания – однофазный ввод

** По умолчанию 2 (две) с противоположных сторон

3.5. Дополнительные требования

Взрывозащитное исполнение		да	нет
Необходимость светотехнического расчёта		да	нет



4. Элементы для монтажа и обслуживания (не входят в комплект поставки)

Закладной элемент фундамента	да	нет
Комплект для сборки (монтажные козлы, инструменты для стяжки секций, строповки и установки навесного оборудования)	да	нет
Расчёт несущей способности мачты	да	нет